Widok ściany w osi 10

skala 1:50



Przekrój 1–1

skala 1:50



Przekrój 2–2

skala 1:50



Przekrój 3–3

skala 1:50



Przekrój A–A

skala 1:50



Przekrój B–B

skala 1:50



Przekrój C–C

skala 1:50



Przekrój D–D

skala 1:50



Poz.	Stal # A-IIN	Długość (cm)	Liczba w elemencie	Liczba elementów ogółem	Długość łączna (m) A-IIN # 8	# 10	# 12	Kąt rozpięcia (Deg)	Schemat (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
1	12	326	54	1	54			176,04		326		
2	12	470	117	1	117			549,90		470		
3	12	595	9	1	9			53,55		84	17	494
4	12	655	8	1	8			52,40		144	17	494
5	12	410	8	1	8			32,80		410		
6	12	414	88	1	88			364,32		414		
7	12	332	88	1	88			292,16		315	17	
8	10	139	198	1	198		275,22			19	60	
9	10	506	66	1	66		333,96			506		
10	10	866	106	1	106		917,96			866		
11	8	39	78	1	78	30,42				21		
12	12	531	3	1	3			15,93		481	50	
13	12	1014	3	1	3			30,42		914	50	
14	10	344	26	1	26		89,44			344		
15	10	355	26	1	26		92,30			355		
16	12	306	31	1	31			94,86		271	35	
17	12	288	31	1	31			89,28		271	17	
Długość wg średnic (m)					30,42	1708,98	1931,66					
Masa 1 m pręta (kg/m)					0,40	0,62	0,89					
Masa łączna wg średnic (kg)					12,02	1054,38	1555,47					
Masa łączna wg gatunku stali (kg)					2621,87							
Ogółem (kg)					2621,87							

Rew.1

MATERIAŁY:

BETON: C25/30 (B30)
KLASA EKSPOZYCJI XC1
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN (B500SP-EPSTAL)

OTULENIE:

25mm W ŚCIANIE DO KRAWĘDZI PRĘTA

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z architekturą oraz projektami branżowymi.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed wykonaniem elementów.
3. Wymiary prętów i strzemion podano w cm po obrysie zewnętrznym.
4. Zakład prętów min.35ϕ.
5. W jednym przekroju nie łączyć więcej niż 50% zbrojenia.
6. Pręty przypodające na otwór przyciąć i zagiąć na szerokość elementu.
7. Otwory szerokości poniżej 10cm wg. architektury.
8. Otwory o max. wymiarach 20x20cm lub ϕ20 nie wymagają dozbrojenia.

NR	Data	Modyfikacja
1	06.11.2014	dodanie zbrojenia ściany w osi E' oraz pomiędzy osiami 9 i 8

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność F. I. "STATYK" w Katowicach i mogą być stosowane,powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

FIRMA INŻYNIERSKA STATYK
40-039 KATOWICE, ul. Plebiscytowa 10/7
tel./ fax: (032) 201.81.76
e-mail: statyk@statyk.pl

Obiekt:
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego 40-074 Katowice ul. Raciborska 27

Treść: **Tarcza żelbetowa w osi 10**

140629-W

PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Komraus	204/90	Data:	08.2014
PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Wilczek	SLK/2355/POOK/08		
OPRACOWAŁ: inż. Piotr Marcinowski		Skala: 1:50	RYS: K/W/B0/E/6/R1
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Dzidek	SLK/2356/POOK/08		