



OZNACZENIA:

- Przewód zasilający instalacji c.t.
- Przewód powrotny instalacji c.t.
- Pion c.t. powrotny z izolacją
- Pion c.t. zasilający z izolacją
- Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej
- Zawór odcinający
- Zawór równoważący gwintowany
- Przejście p.poż

UWAGI:

- Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody stanowiące oddzielenia pożarowe należy zabezpieczyć z dwóch stron za pomocą opaski ogniochronnej CP 648 firmy Hilti
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem i architektem
- Wszystkie przewody przy podłączeniu do nagrzewnic należy prowadzić na wysokości umożliwiającej przejście oraz otwarcie sekcji w centralach
- Instalację centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego prowadzić należy możliwie blisko stropu, pod instalacją elektryczną
- Przewody na dachu obudować płaszczem stalowym i prowadzić na konstrukcjach montażowych
- Zasilanie urządzeń uzgodnić z wykonawcą elektryki
- Lokalizację elementów sterujących uzgodnić na etapie wykonawstwa
- Przed rozpoczęciem prac montażowych instalacji, niezbędna jest koordynacja z innymi branżami

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPLOWANIE I ROZPOWISZCZANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTĘPCA SŁUŻBY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTĘPCA SŁUŻBY PROJEKTANTA ZABRONIONE.

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa budynku Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice, na działkach nr 2, 6, 11, 12

INWESTOR:

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska 26, 40 -074 Katowice

JEDNOSTKA AUTORSKA:

SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 67 00,
e-mail: sar@sar-katowice.eu

GŁÓWNY PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Jarosław Mańka
upr. bud. 171/98

PROJEKTANT:

mgr inż. Artur Górny
upr. bud. SLK/1279/PWOS/06

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Tomasz Rojewski
upr. bud. SLK/0331/PWOS/05

WSPÓŁPRACA:

inż. Tymoteusz Goczół
mgr inż. Mirosław Kerbel
inż. Mirosław Pokój
mgr inż. Barbara Przybycien
mgr inż. Aleksandra Szczepaniak
mgr inż. Marcin Zawadzki
inż. Mateusz Majowski

BRANŻA:

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA C.O. i C.T.
RZUT DACHU

FAZA PROJ. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PB 05.2014 1:100 CO/05