klamry 5 szt.
wg rys.DET.07

otwór rewizyjny w stropie nad komorą 60x60 - właz zamknąć systemową rewizją szczelną

wykonać podłogę na gruncie wg układu warstw "g2", ściany wykonać na płycie posadzkowej gr 20cm; strop żelbetowy gr 12cm z otworem rewizyjnym 60x60

wielkość i lokalizację otworu w ścianie dostosować do przebiegu istniejących instalacji podposadzkowych

Winda 2 - podszybie
1/W2
-1.95

Prom.techn. - maszynownia
01/08

Prom.techn.
01/09

Sprzątaczkownia
01/10

Fundamenty schodów zewnętrznych
- bloczki betonowe

Klatka schodowa
01/KL2

nadproże klejone na kotwach lub wylać jako żelbetowe

Rozdzielnia główna
01/05

Przestrzeń techniczna
01/07

Prom.techn. - maszynownia
01/06

Winda 1 - podszybie
1/W1
-1.90

Kanał techn. transzyowy
01/11

Korytarz
01/01

Klatka schodowa
01/KL1

Prom.techn. - wejść ciepłny
01/03

Prom.techn.
01/04

Prom.techn. - słaboprąd
01/02

w pomieszczeniach "stykowych" do projektowanego budynku po pracach wyburzeniowych należy:
- zamurować cegłą pełną otwory pozostałe po demontażu na całą grubość ścian
- uzupełnić fragmenty tynków ścian i sufitów;
- uzupełnić fragmenty posadzek,
- wykonać malowanie całych pomieszczeń - ściany i sufity

271.47

fundamenty schodów zewnętrznych z bloczków betonowych wg rys. konstrukcji.

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:

- ściany istniejące murowane
- ściany projektowane z bloczków betonu komórkowego
- cegła klinkierowa w ścianach warstwowych
- elementy projektowane żelbetowe
- bloczki betonowe, wylewki
- zamurowania z cegły pełnej
- ściany projektowane szkieletowe systemowe; płyty GKBI na stelażu z profili stalowych
- obudowy projektowane szkieletowe systemowe; płyty GKBI na stelażu z profili stalowych
- ściany projektowane szkieletowe systemowe; panele z blachą nierdzewną na stelażu z profili stalowych
- obudowy projektowane szkieletowe systemowe; panele z blachą nierdzewną na stelażu z profili stalowych
- ściany projektowane szkieletowe systemowe; panele z blachą nierdzewną /stelaż z profili stalowych / płyty cementowo-włóknowe
- ściany projektowane szkieletowe systemowe; płyty cementowo-włóknowe na stelażu z profili stalowych
- ściany projektowane szkieletowe systemowe; płyty cementowo-włóknowe na stelażu z profili stalowych
- wełna mineralna
- styropian, styrodur - wg opisów

- projektowana stolarka drzwiowa
- nadproże strunobetonowe 12x12 cm o długościach dopasowanych do wielkości otworów
- nadproża z ceownika C60x40x4 o długościach dopasowanych do wielkości otworów
- Hydrant — szafka z hydrantem dn25 i gaśnicą 4kg
- REI120 — granica strefy pożarowej
- przebicie w ścianie żelbetowej - hp - spód otworu nad wykończoną posadzką
- Zakres przemalowań na pełną wysokość pomieszczenia

Zestawienie powierzchni

Numer strefy	Nazwa strefy	Wysokość	Powierzchnia
01/01	Korytarz	241	25,43
01/02	Prom.techn. słaboprąd	241	6,07
01/03	Prom.techn. - węzeł ciepłny	268	8,35
01/04	Prom.techn.	241	12,90
01/05	Rozdzielnia główna	301	39,01
01/06	Prom.techn. - maszynownia	241	4,44
01/07	Przestrzeń techniczna	241	318,24
01/08	Prom.techn.- maszynownia	241	5,27
01/09	Prom.techn.	241	5,56
01/10	Sprzątaczkownia	241	14,44
01/11	Kanał techn. transzytowy	220	38,97
01/KL1	Klatka schodowa	220	9,85
01/KL2	Klatka schodowa	225	13,24
1/W1	Winda 1 - podszybie	190	6,17
1/W2	Winda 2 - podszybie	185	6,17
			514,11 m2

UWAGI:

1. Wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Skład przegród pionowych i poziomych wg opisów na rys. Prz.01
4. Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego uszczelniać masami o odporności ogniowej odpowiedniej do przegrody.
5. Dokładna lokalizacja przebić w elementach żelbetowych w projekcie wykonawczym konstrukcji
6. Rewizje sufitowe dla urządzeń i instalacji zweryfikować z projektami branżowymi; dokładną lokalizację określić na budowie w trakcie nadzorów
7. Rzuty zestawcze stolarki okienno-drzwiowej w odrębnej części Opracowania; rozpatrywać łącznie z kartami stolarki
8. Przed przystąpieniem do realizacji:
- systemowych ścian osłonowych z lameli aluminiowych
- okładzin elewacyjnych z cegły klinkierowej
- elementów systemowych fasad szklanych
Należy opracować rysunki warsztatowe (po stronie wykonawcy, dostawcy) i uzgodnić proponowane rozwiązania z gł. Projektantem
9. Wszelkie rozwiązania zamienne w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie wymagają akceptacji gł. Projektanta
10. Przepusty kablowe na dachu wykonywać z rur stalowych fi 50 zakończonych fajką z wyprowadzeniem min 40cm ponad pokrycie dachu
11. Posadowienie budynku wg projektu konstrukcji

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa budynku Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego, ul.Raciborska 27, 40-074 Katowice, na działkach nr 2, 6, 11, 12

INWESTOR:
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

JEDNOSTKA AUTORSKA:
SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANCI:
mgr inż. arch.Jarosław Marka
upr. bud. 171/98

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch.Zbigniew Gliwa
upr. bud. 2/98 B-B

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch.Zbigniew SKITAL

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:
Rzut piwnic

FAZA PROJ.	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	sierpień 2014	1:50, 1:1	BUD.02