

Oznaczenie	Nr Obwodu	Nazwa	Rodzaj kabla
F1			
QG1			
Q2	G.1	Gniazda ogólne pom. 1.2	YDYżo 3x2,5 mm²
Q3	G.2	Gniazda ogólne pom. 1.20-1.23	YDYżo 3x2,5 mm²
Q4	G.3	Gniazda ogólne pom. 1.19	YDYżo 3x2,5 mm²
Q5	G.4	Gniazda ogólne pom. 1.16-1.18, 1.24-1.27	YDYżo 3x2,5 mm²
Q6	G.5	Gniazda ogólne pom. 1.3-1.6	YDYżo 3x2,5 mm²
Q7	G.6	Gniazda ogólne pom. 1.7-1.10	YDYżo 3x2,5 mm²
Q7A	G.6A	Gniazda ogólne pom. 1.7-1.10	YDYżo 3x2,5 mm²
Q8	G.7	Gniazda ogólne pom. 1.11-1.13	YDYżo 3x2,5 mm²
Q9	G.8	Gniazda ogólne pom. 2.20-2.22, 2.24	YDYżo 3x2,5 mm²
Q10	G.9	Gniazda ogólne pom. 2.18,2.19	YDYżo 3x2,5 mm²
Q10A	G.9A	Gniazda ogólne pom. 2.18,2.19	YDYżo 3x2,5 mm²
Q11	G.10	Gniazda ogólne pom. 2.15-2.17, 2.25,2.26	YDYżo 3x2,5 mm²
Q12	G.11	Gniazda ogólne pom. 2.3-2.7	YDYżo 3x2,5 mm²
Q13	G.12	Gniazda ogólne pom. 2.8-2.11	YDYżo 3x2,5 mm²
Q14	G.13	Gniazda ogólne pom. 2.12-2.14	YDYżo 3x2,5 mm²
Q15	G.14	Gniazda ogólne pom. 2.2	YDYżo 3x2,5 mm²
Q16	G.15	Zasilanie klimatyzacji pom. 2.14	YDYżo 5x2,5 mm²
Q17	G.20	Gniazda ogólne PEL pom. 1.12,1.13	YDYżo 3x2,5 mm²
Q18	G.21	Gniazda ogólne PEL pom. 1.14-1.17	YDYżo 3x2,5 mm²
Q19	G.22	Gniazda ogólne PEL pom. 1.18	YDYżo 3x2,5 mm²
Q20	G.23	Gniazda ogólne PEL pom. 1.21	YDYżo 3x2,5 mm²
Q21	G.24	Gniazda ogólne PEL pom. 1.22,1.23	YDYżo 3x2,5 mm²
Q22	G.25	Gniazda ogólne PEL pom. 1.3,1.26, 1.27	YDYżo 3x2,5 mm²
Q23	G.26	Gniazda ogólne PEL pom. 1.4,1.5	YDYżo 3x2,5 mm²
Q24	G.27	Gniazda ogólne PEL pom. 1.5	YDYżo 3x2,5 mm²
Q25	G.28	Gniazda ogólne PEL pom. 2.10	YDYżo 3x2,5 mm²
Q26	G.29	Gniazda ogólne PEL pom. 2.11	YDYżo 3x2,5 mm²
Q27	G.30	Gniazda ogólne PEL pom. 2.12,2.13	YDYżo 3x2,5 mm²
Q28	G.31	Gniazda ogólne PEL pom. 2.15-2.17	YDYżo 3x2,5 mm²
Q29	G.32	Gniazda ogólne PEL pom. 2.20	YDYżo 3x2,5 mm²
Q30	G.33	Gniazda ogólne PEL pom. 2.20,2.21	YDYżo 3x2,5 mm²
Q31	G.34	Gniazda ogólne PEL pom. 2.23,2.24	YDYżo 3x2,5 mm²
Q32	G.35	Gniazda ogólne PEL pom. 2.25,2.26	YDYżo 3x2,5 mm²
Q33	G.36	Gniazda ogólne PEL pom. 2.3	YDYżo 3x2,5 mm²
Q34	G.37	Gniazda ogólne PEL pom. 2.6,2.8	YDYżo 3x2,5 mm²
Q35	G.38	Gniazda ogólne PEL pom. 2.8,2.9	YDYżo 3x2,5 mm²
Q36	G.39	Gniazda ogólne PEL pom. 2.14	YDYżo 3x2,5 mm²
Q37	O.1	Oświetlenie pom. 1.20-1.23	YDYżo 3x1,5 mm²
Q38	O.2	Oświetlenie pom. 1.18,1.19, 1.24-1.26	YDYżo 3x1,5 mm²
Q39	O.3	Oświetlenie pom. 1.3,1.27 1.16-1.18	YDYżo 3x1,5 mm²
Q40	O.4	Oświetlenie pom. 1.4-1.6	YDYżo 3x1,5 mm²
Q41	O.5	Oświetlenie pom. 1.7-1.10 1.14	YDYżo 3x1,5 mm²
Q42	O.6	Oświetlenie pom. 1.11-1.13	YDYżo 3x1,5 mm²
Q43	O.7	Oświetlenie pom. 1.2	YDYżo 4x1,5 mm²
Q44	O.8	Oświetlenie pom. 1.1	YDYżo 4x1,5 mm²
Q45	O.9	Oświetlenie pom. 2.2	YDYżo 4x1,5 mm²
Q46	O.10	Oświetlenie pom. 2.18-2.21	YDYżo 4x1,5 mm²
Q47	O.11	Oświetlenie pom. 2.22-2.24	YDYżo 4x1,5 mm²
Q48	O.12	Oświetlenie pom. 2.16,2.17 2.25	YDYżo 4x1,5 mm²
Q49	O.13	Oświetlenie pom. 2.15,2.26	YDYżo 4x1,5 mm²
Q50	O.14	Oświetlenie pom. 2.3-2.6	YDYżo 4x1,5 mm²
Q51	O.15	Oświetlenie pom. 2.7-2.9	YDYżo 4x1,5 mm²
Q52	O.16	Oświetlenie pom. 2.12-2.14	YDYżo 4x1,5 mm²
Q53	O.17A	Oświetlenie elewacja front	YDYżo 4x1,5 mm²
Q53	O.17B	Oświetlenie elewacja tył	YDYżo 4x1,5 mm²
Q54	EZ.1	Sterowanie elektrozaworami	DMY 2x1 mm²
OG1		Zasilanie Rozdzielni TK-1	YDYżo 5x16mm²
Q55	EZ.1	Zasilanie platformy dla niepełnosprawnych	YDYżo 3x2,5mm²

Układ Sieci: TN-S

Ochrona od porażeń:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA BUDYNKU ZARZĄDU SZPITALA IM. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. RACIBORSKIEJ 26 W KATOWICACH
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Dz. nr: 72/4, 76/1, 76/2 Katowice, ul. Raciborska 26 obręb: Śródmieście- Załęże jedn. ewidencyjna: Katowice- Miasto
INWESTOR	Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ul. Raciborska 26 40-074 Katowice

Progresbud s.c.
Jadwiga Wiederek, Wojciech Wiederek biuro: Chrzanów, Al. Henryka 7, tel./fax: 032 754 05 72
Al. Henryka 7, 32-500 Chrzanów e-mail: biuro@progresbud.pl, www.progresbud.pl

DATA			PODPIS
10.2009	PROJEKTOWAŁ:	inż. BOGDAN MITKA nr uprawnień: MAP/0035/POOE/03	
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. RYSZARD ŚLUSARCZYK nr uprawnień: 74/391	
BRANŻA	OPRACOWAŁ:	inż. GRZEGORZ LATOCHA	
EL	WSPÓŁPRACA:		
SKALA	TYTUŁ RYSUNKU		NR RYSUNKU
1:100	SCHEMAT IDEOWY TABLICY RG		E6