

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI - DRZWI	Symbol	SN_BA/D/101	SN_BA/D/102	SN_BA/D/104	SN_BA/D/105	SN_BA/D/106	SN_BA/D/107	SN_BA/D/108	SN_BA/D/109
	Typ stolarki/ślusarki	ŚLUSARKA STALOWA	ŚLUSARKA STALOWA	ŚLUSARKA STALOWA	ŚLUSARKA STALOWA	ŚLUSARKA STALOWA	ŚLUSARKA STALOWA	ŚLUSARKA STALOWA	ŚLUSARKA STALOWA
	Kondygnacja	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter
	Schemat								
	Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1
	Wymiary w świetle otworu/przejścia	100x200	130x216	158x218	90x90	90x200	100x200	90x120	138x200
	Materiał	STAL	STAL	STAL	STAL	STAL	STAL	STAL	STAL

ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNA	Symbol	SN_BA/O/101	SN_BA/O/103	SN_BA/O/104	SN_BA/O/105	SN_BA/O/106	SN_BA/O/107	SN_BA/O/201	SN_BA/O/202
	Typ stolarki/ślusarki	STOLARKA PCV	STOLARKA PCV	STOLARKA PCV	STOLARKA PCV	STOLARKA PCV	STOLARKA PCV	STOLARKA PCV	STOLARKA PCV
	Kondygnacja	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Parter	Piętro	Piętro
	Schemat								
	Ilość	1	1	3	2	1	1	17	2
	Wymiary w świetle otworu/przejścia	122x188	157x210	124x202	40x45	225x213	100x120	140x160	64x160
	Materiał	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI - DRZWI	Symbol	NN_BA/D/103
	Typ stolarki/ślusarki	ŚLUSARKA STALOWA
	Kondygnacja	Parter
	Schemat	
	Ilość	1
	Wymiary w świetle otworu/przejścia	90x200
	Materiał	STAL

ZESTAWIENIE STOLARKI - OKNA	Symbol	NN_BA/O/102
	Typ stolarki/ślusarki	STOLARKA PCV
	Kondygnacja	Parter
	Schemat	
	Ilość	1
	Wymiary w świetle otworu/przejścia	155x200
	Materiał	PCV

WYMIANA
"NOWE-NOWE"

WYMIANA
"NOWE-NOWE"

UWAGA!!!

- 1) WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2) RYSUNKI ZESTAWCZE PRZED PRODUKCJĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I KONSERWATORA ZABYTKÓW

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.			
TEMAT OPRACOWANIA: Termomodernizacja budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym w Zespole nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach dz. 74/3, obręb 0002 Bogucice Zawodzie, jedn. Ewid. M.Katowice w ramach inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów KCO w Katowicach		PROJEKTANT: mgr inż. arch Jarosław Mańka upr. bud. 171/98	
INWESTOR: Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch Zbigniew Gliwa upr. bud. 2/98 B-B	
JEDNOSTKA AUTORSKA: SAR Sp. z o.o. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5 tel./fax: 032 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu		WSPÓŁPRACA: mgr inż. arch. Michał MAJOR mgr inż. arch. Zbigniew SKITAŁ	
		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
		TYTUŁ RYSUNKU: Zestawienie stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej BUD.ADMINSTRACYJNY	
FAZA PROJ:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	maj 2017r.		BA.08

BUDYNEK
ADMINISTRACYJNY

- WYTYCZNE DLA ŚLUSARKI DRZWIOWEJ
D1. DRZWI STALOWE
- materiał/konstrukcja: 2x blacha stal.ocynk.gr.wg.producenta /wełna mineralna w konstrukcji płaszcz
 - lakierowanie proszkowe: RAL 7039
 - ościeżnica wewnętrzna: RAL 7039, próg ukryty
 - mocowanie w ścianie: kotwy + pianka PE
 - uszczelnienie: próg - systemowy alu/stal max.2cm, uszczelka EPDM / przyłga uszczelka EPDM
 - klamka: obustronnie - stal nierdzewna matowa, szyld dzielony
 - zamek: wkładka patentowa / drugi zamek antywłamaniowy - DO DECYZJI INWESTORA
 - bolce antywyważeniowe
 - zawiasy: 2(3) - standard
 - wyposażenie: dla drzwi dwuskrzydłowych - kantrygiel góra+dół
 - trzpień odbojowy: wg.potrzeby
 - informacja wizualna: tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia
 - współ.przenikania ciepła: U max 1,5 W/m2K
 - szklenie (tylko we wskazanych) - zespolone / bezpieczne / termoizolowane

- WYTYCZNE DLA STOLARKI OKIENNEJ
O1. OKNA PCV
- materiał/konstrukcja: pvc 5(6) komorowy, szklenie wg.schematu
 - barwiony w masie: kolor biały
 - klamka: aluminiowa kolor biały
 - okucia obwiedniowe: okno 1-kwatera - (rozwierno-uchylna), okno 2- kwatery 1-a kwatera (rozwierna), 2-a kwatera (rozwierno-uchylna)
 - zawiasy: standard z osłonkami
 - szklenie: termoizolowane, zespolone, dwukomorowe Ug szyby 0,7W/m2K - gładkie, bez faktury
 - parapety: zew. blacha stalowa ocynk.powlekana RAL 7039 / wew. pcv spieniony 2cm biały
 - Ug szyby 0,7W/m2K / U okna max 1,1W/m2K
 - montaż/uszczelnienie: dla okien pcv w murach z cegły z węgarkami