

BUDYNEK GŁÓWNY

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI-
DRZWI

WYMIANA
"STARE-NOWE"

Symbol	SN_BG/D/001	SN_BG/D/002	SN_BG/D/003	SN_BG/D/004	SN_BG/D/005
Typ stolarki/ślusarki	ŚLUSARKA ALUMINIOWA	ŚLUSARKA STALOWA	ŚLUSARKA STALOWA	ŚLUSARKA STALOWA	ŚLUSARKA STALOWA
Kondygnacja	Piwnice	Piwnice	Piwnice	Piwnice	Piwnice
Schemat					
Ilość	1	1	1	1	1
Wymiary w świetle otworu/przejścia	110x200	126x180	85x100	90x180	100x180
Materiał	ALUMINIUM	STAL	STAL	STAL	STAL

Symbol	SN_BG/D/101	SN_BG/D/102	SN_BG/D/103	SN_BG/D/501
Typ stolarki/ślusarki	ŚLUSARKA STALOWA	ŚLUSARKA ALUMINIOWA	ŚLUSARKA ALUMINIOWA	ŚLUSARKA STALOWA
Kondygnacja	Parter	Parter	Parter	4.Piętro
Schemat				
Ilość	1	1	1	1
Wymiary w świetle otworu/przejścia	110x200	160x220	140x200	80x140
Materiał	STAL	ALUMINIUM	ALUMINIUM	STAL

Symbol	SN_BG/D/102
Typ stolarki/ślusarki	ŚLUSARKA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA DRZWI NAPIEWIERZAJĄCE
Kondygnacja	Parter
Schemat	
Kierunek otwarcia	L
Ilość	1
Wymiary w świetle przejścia	160x220
Podział skrzydeł(tylko drzwi dwuskrzydłowe)	110+50 + NAŚWITLĘ 62x190cm
Szerokość otworu okna/drzwi	1,90
Wysokość otworu okna/drzwi	2,82
Konstrukcja/Rodzaj wypełnienia	profil aluminiowy ciepły/profil konstrukcyjne szklenie wg.schematu
Okładzina-rodzaj/kolor/wzór	lakierowanie proszkowe
Szklenie	zespolone_bezpieczne_termoizolowane
Ościeżnica / Próg	profil aluminiowy ciepły - / szczotka
Mocowanie w ścianie	kotwy montaż+pianka PE
Uszczelnienie-/próg/przylga	próg-szczotka/przylga-uszczelka EPDM
Klamka/Szyld	gałka od zew. - klamka od wew./stal nierdzewna matowa/szyld dzielony
Zamek główny/Zamek dodatkowy	wkładka patentowa
Kontrola dostępu	elektrozaczep dla drzwi ewakuacyjnych z kontrolą dostępu oraz systemem napowietrzania - 24 VDC (prąd max.120mA) wyposażony w czujnik otwarcia
Zawiasy	3x standard
Wyposażenie dodatkowe/blokady	blokada skrzydła biernego - kantrygiel góra+dół
Samozamykacz/Nawietrzak	samozamykacz dla skrzydła czynnego(napęd drzwi zintegrowany - samozamykacz+samootwieracz)/---
Odkopnik/Odbojnicza	pasy odbojnicowe wykonane poprzez wykonanie poprzeczek (wysokość 110mm) w skrzydle /spód dolnej poprzeczki - 35cm/spód górnej poprzeczki - 70cm od posadzki
Trzpień odbojowy	1x dla skrzydła czynnego
Informacja wizualna	---
Klasa odporności ogniowej	---
Automatka ppoż	Napęd drzwiowy do napowietrzania (napęd drzwi zintegrowany - samozamykacz+samootwieracz) / połączony z centralą SAP/CSO
Poz. ochrony akustycznej	---
Współ. przenikania ciepła	Uw drzwi max 1,5W/m2K
UWAGI	PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
UWAGI	ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RZUTEM
UWAGI	PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ KIERUNKI OTWIERANIA
UWAGI	OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAC DO WYTTCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI/ŚLUSARKI

WYTTCZNE DLA ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

D1. DRZWI STALOWE

- materiał/konstrukcja: 2x blacha stal.ocynk.gr.wg.producenta /wełna mineralna w konstrukcji płaszcza
- lakierowanie proszkowe: RAL 7039
- ościeżnica wewnętrzna: RAL 7039, próg ukryty
- mocowanie w ścianie: kotwy + pianka PE
- uszczelnienie: próg - systemowy alu/stal max.2cm, uszczelka EPDM / przylga uszczelka EPDM
- klamka: obustronnie - stal nierdzewna matowa, szyld dzielony
- zamek: wkładka patentowa / drugi zamek antywłamaniowy - DO DECYZJI INWESTORA
- bolce antywyważeniowe
- zawiasy: 2(3) - standard
- wyposażenie: dla drzwi dwuskrzydłowych - kantrygiel góra+dół
- trzpień odbojowy: wg.potrzeby
- informacja wizualna: tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia
- współ.przenikania ciepła: U max 1,5 W/m2K
- szklenie (tylko we wskazanych) - zespolone / bezpieczne / termoizolowane

D2. DRZWI ALUMINIOWE

- materiał/konstrukcja: profil aluminiowy ciepły/profil konstrukcyjny
- szklenie wg.schematu
- lakierowanie proszkowe: RAL 7039
- ościeżnica wewnętrzna: profil aluminiowy ciepły RAL 7039, próg - ukryty
- mocowanie w ścianie: kotwy + pianka PE
- uszczelnienie: próg - systemowy alu/stal max.2cm lub szczotka / przylga uszczelka EPDM
- klamka: obustronnie - stal nierdzewna matowa, szyld dzielony
- zamek: wkładka patentowa / drugi zamek antywłamaniowy - DO DECYZJI INWESTORA
- bolce antywyważeniowe
- zawiasy: 2(3) - standard
- wyposażenie: dla drzwi dwuskrzydłowych - kantrygiel góra+dół
- trzpień odbojowy: wg.potrzeby
- informacja wizualna: tabliczka z numerem i nazwą pomieszczenia
- współ.przenikania ciepła: U max 1,5 W/m2K
- szklenie (tylko we wskazanych) - zespolone / bezpieczne / termoizolowane

UWAGA!!!

- 1) WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- 2) RYSUNKI ZESTAWCZE PRZED PRODUKCJĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I KONSERWATORA ZABYTKÓW

KOLORYSTYKA:

- 1) DRZWI
- RAL 7039

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZĘGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:

Termomodernizacja budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym w Zespole nr 2 przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach dz. 74/3, obręb 0002 Bogucice Zawodzie, jedn. Ewid. M.Katowice w ramach inwestycji pt. Termomodernizacja obiektów KCO w Katowicach

INWESTOR:

Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

JEDNOSTKA AUTORSKA:

SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 67 00,
e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:

mgr inż. arch Jarosław Mańka
upr. bud. 171/98

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch Zbigniew Gliwa
upr. bud. 2/98 B-B

WSPÓŁPRACA:

mgr inż. arch. Michał MAJOR
mgr inż. arch. Zbigniew SKITAŁ

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:

Zestawienie ślusarki drzwiowej
BUDYNEK GŁÓWNY

FAZA PROJ.:

PW

DATA:

maj
2017r.

SKALA:

NR RYSUNKU:

BG.15