



Elementy oznaczone kolorem czarnym - istniejące.
 Elementy oznaczone kolorem czerwonym - nowe lub modernizowane.

- 1 - Zawór mieszający 3-drogowy DN125, kvs=220, PN6
- 2 - Słownik zaworu mieszającego
- 3 - Słownik
- 4 - Czujnik temperatury zasilenia
- 5 - Czujnik temperatury zawrętej

PRACA AUTORSKA ZAMITRZONA, WYKONCZYSTAWIŁ, NADROBNIŁ
 I NIEPOWOLNIE WYKORZYSTAŁ BEZ ZGODY PROJEKTANTA, ZAMÓWIENIE
 PROJEKTANT ZWIĘZIŁA SOBIE PRAWO DO WYKONANIA ZAMK.

TEMAT OPRACOWANIA:

Termomodernizacja budynku głównego Szpitala przy
 ul. Kaszubskiej 27 w Katowicach, III etapie
 Korytarzowego Systemu Opieki w Katowicach,
 ul. Kaszubska 27, cz.17 b

INWESTOR:

Katowicka Centralna Długoletnia
 ul. Kaszubska 26, 40-074 Katowice

JEDNOSTWA AUTORSKA:

SAR Sp. z o.o.
 40-009 Katowice, ul. Wacławowa 17/5
 tel./fax: 032 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:

mgr inż. Janusz Piechowiak
 upr. bud. 44402

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Wojciech Ciepiński
 upr. bud. 45002

WSPÓLPRAC:

-

BRANŻA:
INSTALACYJNA

TYTUŁ RYSUNKU:

Schemat technologiczny układu mieszającego
 Instalacji c.o.

FIZYK. PROC.	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
PW	05 2017r.	-	CO.01