

KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII



UL. RACIBORSKA 26 40 - 074 KATOWICE

NIP 634-22-89-376 REGON 276201240

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

tel.: 32 42 00 100

fax.: 32 25 14 533

K.C.O./AT/ZL/ZP/RII/ 852 / 18

Katowice, dnia 05...07.2018 r.

Zapytania do SIWZ

Dot.: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na dostawę i montaż agregatu skraplającego (freonowego) układu chłodzenia pomieszczeń Pracowni rezonansu magnetycznego Katowickiego Centrum Onkologii
oznaczenie sprawy: **KCO/ PN/ 37 /2018**

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie nr 1

„Zwracamy się z prośbą o udostępnienie karty doborowej centrali wentylacyjnej, która będzie obsługiwana przez dostarczony agregat.”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ, – cytując: „1. Wykonawca, przed złożeniem oferty, jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją i lokalizacją pomieszczeń Pracowni aparatu rezonansu magnetycznego. Dokumentacja na wniosek Wykonawcy, zostanie udostępniona przez służby techniczne KCO, w umówionym terminie.”

Zapytanie nr 2

„Dla poprawnego doboru urządzenia zwracamy się z prośbą o udostępnienie brakujących parametrów:

- temperatura wody na wejściu do agregatu,
- temperatura wody na wyjściu z agregatu
- pojemność zbiornika buforowego
- prędkość przepływu wody.”

Odpowiedź:

W opisie przedmiotu zamówienia pomyłkowo użyto określenia „...agregatu wody lodowej...”. Przedmiotem zamówienia jest agregat skraplający (freonowy) o parametrach określonych w SIWZ w dziale Przedmiot zamówienia, za wyjątkiem wpisanego błędnie parametru „czynnik chłodniczy R32”.

Prawidłowy zapis, po poprawkach, brzmi:

„Zamówienie obejmuje również:

I. Dostawę i montaż agregatu skraplającego (freonowego) o parametrach:

- min. moc chłodzenia: 14,0 kW,
- zasilanie: 3/380-415 V 50 Hz
- praca ciągła w trybie całorocznym,
- temperatura otoczenia min. - 15° C,
- temperatura otoczenia max. + 46° C,

Z CA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii

lok. mak. Włodzimierz Migacz

Śląskie.

lok. mak. Włodzimierz Migacz
Urząd Województwa Śląskiego

- sprężarka INVERTEROWA BLDC
- wentylatory skraplacza BLDC
- zestaw automatyki umożliwiający podłączenie agregatu do centrali wentylacyjnej.”

W załączeniu:

- SIWZ po zmianach z dnia 05.07.2018 r.

